

# URKUNDE

Die Firma **Monja Heuer**  
**Entsorgungsfachbetrieb GmbH**

---

**Bertha-Benz-Str. 2**

---

**27809 Lemwerder-Altenesch**

ist gemäß § 62 Abs. 1 AwSV als Fachbetrieb überprüft und hat mit der **DEKRA Automobil GmbH** einen Überwachungsvertrag abgeschlossen.

Der Betrieb ist berechtigt, folgende Bezeichnung zu führen:  
**Fachbetrieb gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG)**

Der Fachbetrieb ist für nachstehende Tätigkeiten zertifiziert:

Anlagenart	Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen				Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		
	A	B	C	D	B	C	D
Tätigkeiten							
Errichten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instandsetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innenreinigung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stilllegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Erläuterungen:** A = Heizölverbraucheranlagen,  
 B = Anlagen mit brennbaren Flüssigkeiten Flammpunkt >55°C – 100 °C,  
 C = Anlagen mit entzündbaren, leicht entzündbaren und extrem entzündbaren Flüssigkeiten,  
 D = Anlagen für nicht brennbare Flüssigkeiten



### Hinweise:

Der Fachbetrieb führt Reinigungs- und Stilllegungsarbeiten an Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen brennbarer Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von 55 °C bis 100 °C aus. Dabei handelt es sich speziell um Heizölverbraucher-, Altöl- und Dieseltankanlagen. Ferner führt der Fachbetrieb das Instandhalten von oberirdischen Tanks und Tanksystemen mit dazugehörigen Rohrleitungen und Sicherheitseinrichtungen durch. Für den Bereich der Altöltanks kommen die Tätigkeiten Errichten hinzu. Die durchgeführten Arbeiten werden in einem Protokoll (Arbeitsbericht, Tankrevisionsbericht) schriftlich festgehalten.

Diese Anerkennung ist befristet bis: **November 2019**

Stuttgart, 23.05.2018  
 Ort, Datum

  
 Leiter Sachverständigenorganisation nach §52 AwSV

